

**Dotyczy SIWZ na „Remont budynku gospodarczego wraz ze zmianą pokrycia dachowego, budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na potrzeby ZSCKR w Studzieńcu działka nr 1 95/17”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1843 ) odpowiadam na pytania, jak następuje:

**Pytanie:**

Proszę o informację jaki profil trapezu oraz rodzaj powłoki i koloru ma być użyty do pokrycia budynku gospodarczego. Informacja w przedmiarze jest niewystarczająca. W zakresie profilu trapezu proszę o określenie czy to ma być trapez o wysokości przetłoczenia 18 mm, 35 mm, 45 mm itp. W zakresie powłoki proszę określić mat, połysk czy np ocynk oraz ewentualnie kolor wg RAL. Proszę również o określenie grubości blachy np 0,5 mm, 0,7 mm itp.

Brakuje również określenia zakresu wykonania pokrycia dachowego dotyczącego obróbek blacharskich tj kalenica - gąsiory, wiatrownice oraz pasy nadrynnowe - czy powyższe uwzględniać w zakresie realizacji zleconych robót czy nie.

Brak również określenia czy należy wykonać warstwę paroizolacyjną w formie montażu membrany dachowej, ewentualnie czy trapez od strony wewnętrznej ma być zabezpieczony anty kondensatem.

**Odpowiedź:**

Blacha trapezowa TRB35 (35 mm), półpołysk, kolor ceglasty, gr 0,5 mm, gąsiory w zakresie prac, blacha trapezowa z „filcem”(anty kondensat). Prace nie uwzględniają wiatrownic, pasów nadrynnowych, rynien rur spustowych.

**Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego**

*/-/ Elżbieta Butajło*

**Studzieniec, 12.10.2020 r.**